



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Изх. № ОПИ-1067/2018 г.
София, 21.09.2018 г.

До
Заинтересованите лица по възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“ с номер на обявата ОПИ-1067/19.09.2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по реда на чл. 189 от Закона за обществените поръчки, Ви представям в срок следното разяснение по документацията за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Отправено е следното искане за разяснение:

“Моля за разяснения по някои точки от тръжната документация за доставка и монтаж на ДГ за УБ Батак, а именно:

1. От информацията за наличен ДГ, открит тип, на чието място следва да се монтира новият ДГ, както и от

- Доставка и монтаж на ауспухова система за изгорелите газове, компенсатор на топлинни удължения, гасител на вибрации и други опции, ако е необходимо;

- Доставка и монтаж на жалюзийни решетки и въздуховоди за свеж и отработен въздух, ако е необходимо;

можем ли да разбирате, че новият ДГ също следва да бъде открит тип или трябва да е обезшумен?

2. В приложение 2 е записано, цитирам:

- Доставка и монтаж на необходимите силови, оперативни и заземителни кабели, кабелни канали и скари, и допълнителни материали (кабелни обувки, биметални пластини, удължителни шини, планки и др.) между табло ГРТ и таблата на дизеловия агрегат;

- Подвързване на генератора към предварително положени силови и контролни кабели;

И по-долу:

- Изграждане на силово и оперативно окабеляване между ГРТ и таблата на дизелгенератора;

Кое от всичките следва да се приеме за вярно? Така написани са абсолютно несъвместими и противоположни по смисъл.”

Отговор:

По въпрос 1 :

В приложението към обявата Възложителят е посочил характеристиките на автоматичен дизел-генератор. Предвиденото помещение, в което да се монтира съоръжението е неотопляемо и по преценка на съответния участник следва да предложи продукт отговарящ на изискванията на Възложителя, с цел успешното му въвеждане в експлоатация.

Възложителят е предоставил възможност да се извърши оглед на обект УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“.

По въпрос 2:

Към настоящия момент има изградено силово и оперативно окабеляване между ГРТ и таблата на съществуващия дизелгенератор. В зависимост от характеристиките на предлаганите от съответния участник 1 бр. електро-дизелов генератор и 1 бр. АВР-оборудване и автоматика и с цел успешното въвеждане в експлоатация на съоръжението, следва да се извършат дейностите изброени в техническата спецификация.

Възложителят е предоставил възможност да се извърши оглед на обект УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД

МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА
/Определено длъжностно лице съгласно Заповед № РД-
04-392/14.09.2018 г. на главния прокурор



Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД