



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Изх. № ОПИ-328/22.03.2016г.

До

Заинтересованите лица в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. Бяла и УЦ „Трендафил“, ПП Витоша“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1, във вр. с ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят - Прокуратура на Република България, дава следните разяснения по постъпили във връзка с процедурата искания за разяснения:

Въпрос 1: В документацията е посочено, че участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.

В случай, че участникът няма, може ли да представи такава от производителя?

Отговор 1: Изискването на възложителя е участникът, а не производителят, да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. В документацията е посочено, че за доказване на това изискване, участникът следва да представи заверено копие от валиден сертификат за внедрена система на управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки с обхват, приложим към предмета на поръчката, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В случай че участникът не представи доказателства за спазване на изискването нито в офертата си, нито след изтичане на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, същият ще бъде отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕРДЖИКОВ –
директор на дирекция „Техническо обслужване“ при АГП,
упълномощено на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП длъжностно лице със
Заповед № РД-04-79/17.02.2016г. на главния прокурор